



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale**  
**Servizio programmazione, controllo, amministrazione**  
**Unità operativa concessioni ed autorizzazioni**

Verona,

Pagina 1/2

Trasmissione via pec

Spett.li Comuni

Spett.li Commissari della Commissione elettrodotti

e pc Spett.le e-distribuzione s.p.a.  
 Distribuzione Territoriale Rete Triveneto  
 Progettazione Lavori e Autorizzazioni  
 PEC [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

e pc Spett.le AGSM spa  
 PEC [patrimonio@pec.agsm.it](mailto:patrimonio@pec.agsm.it)

**Oggetto: comunicazione delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni delle linee elettriche ai sensi della legge della Regione Veneto n. 24 del 6 settembre 1991.**

Spett.li Enti e Gestori di rete,

al fine di limitare le richieste di parere preventivo sulla realizzazione di linee ed impianti elettrici ai soli casi che richiedano eventuale particolare analisi, si è ritenuto opportuno predisporre le seguenti linee guida, che riportano alcuni dei parametri considerati dalla Commissione elettrodotti nell'esame dei progetti:


PARAMETRO DI ATTENZIONE	PRESCRIZIONE
<b>Distanza della cabina da confini di altre proprietà</b>	La cabina sia collocata, rispetto a confini di proprietà, ad una distanza non inferiore alla "distanza di prima approssimazione" ai sensi del D.M. 29/05/2008, che dovrà essere dichiarata dal gestore di rete., ovvero alle eventuali maggiori distanze stabiliti dai regolamenti edilizi comunali. In alternativa sia acquisito il consenso espresso delle proprietà interessate.
<b>Distanza delle cabine elettriche da aree con possibili permanenze di persone per una durata giornaliera superiore alle</b>	Nella fascia di rispetto (volume) generata dal calcolo della distanza di prima approssimazione ai sensi del D.M. 29/05/2008 ed in particolare in prossimità dei luoghi nei quali sia prevedibile la permanenza di persone per una durata giornaliera superiore alle 4 ore, sia precluso l'accesso/sosta

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. Concessioni ed Autorizzazioni

indirizzo via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona  
 responsabile Avv. Michele Miguidi  
 Istr. amm.vo Dott.ssa Elena Zancanaro  
 telefono '0459288961  
 e-mail elena.zancanaro@provincia.vr.it  
 posta certificata viabilita.provincia.vr@pecveneto.it

codice fiscale / partita IVA 00654810233  
 web www.provincia.vr.it  
 web fornitori  
 allegati n.  
 file



## PROVINCIA DI VERONA

Area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

Servizio programmazione, controllo, amministrazione

Unità operativa concessioni ed autorizzazioni

Pagina 2/2

4 ore.	anche mediante la posa di recinzioni, da collocare ad una distanza non inferiore alla "d.p.a."
<b>Distanze di rispetto delle cabine e linee da impianti con pericolo di esplosione ed incendio.</b>	Siano verificate da parte del Gestore di rete le distanze di sicurezza da impianti con pericolo di incendio o esplosione previste da: <ul style="list-style-type: none"><li>• DM 16 aprile 2008 e s.m.i. "regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";</li><li>• DM 17 aprile 2008 e s.m.i. "regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".</li></ul>
<b>Rispetto, conseguentemente alla posa della cabina, del dimensionamento minimo di legge degli standard urbanistici.</b>	Sia prodotta attestazione del Comune che la realizzazione della cabina non comporta sottrazione di standard urbanistici rispetto ai minimi di legge.
<b>Paesaggio</b>	Da valutare nello specifico, non essendo standardizzabile.
<b>Aspetti viabilistici</b>	Sia assunta la valutazione viabilistica da parte del servizio/settore preposto in merito alla sicurezza stradale (esempio: visibilità in corrispondenza dell'interno curve, intersezioni, altro) ed alla sicurezza dell'operatore che interviene sull'impianto (adeguato spazio di stazionamento per un mezzo)

Tali indicazioni non possono essere considerate esaustive nè vincolanti, in quanto ciascun progetto di realizzazione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie dovrà essere valutato previa attivazione del procedimento di cui alla LRV 24/1991 da parte del gestore di rete, con istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio da presentarsi nelle forme e con le modalità prescritte dalla norma.

Il rilascio del provvedimento finale è di competenza della Provincia, delegata ai sensi dell'articolo 89 comma 7<sup>1</sup> della LRV n. 11/2001.

Distinti saluti

Il dirigente  
avv. Michele Miguidi



Il dirigente  
ing. Carlo Poli



<sup>1</sup> L'art. 89 c. 7 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che: "È altresì delegata alle province l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"; nel caso di elettrodotti interprovinciali la predetta autorizzazione è rilasciata d'intesa tra le province interessate."